

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 жовтня 2017 року  
м. Біляївка

№ 134/2017 -МР

## Про призначення відповідальної особи

Відповідно до ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог Правил безпеки систем газопостачання України:

1. Призначити Вопиловського Юрія Миколайовича, начальника КП «Біляївський водоканал», що пройшов перевірку знань ПБСГУ, протокол від 07 вересня 2015 року, особою, відповідальною за технічний стан та безпечну експлуатацію систем газопостачання об'єктів Біляївської об'єднаної територіальної громади: дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла-садок №1 „Веселка”, дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 „Журавлик», дошкільного навчального закладу ясла-садок №3 «Капітошка», Біляївської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів, Біляївської загальноосвітньої школи № 2 I-III ступенів, Біляївської загальноосвітньої школи № 3 I-III ступенів, Майорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, Біляївської міської дитячо-юнацької спортивної школи, Біляївського міського будинку культури, Майорівського сільського будинку культури, адмінбудівель № 1 та № 2 Біляївської міської ради, до складу яких

входить:

АОГВ-40 -2 шт.;	- Рівнотерм 32 -4 шт.;
котел Regasus-1 00 - 2 шт.;	- Рівнотерм 80 -6 шт.;
АОГВ-32 - 2 шт.;	- Рівнотерм 96 -2 шт.;
БГВ - 50 Э;	- Рівнотерм 48 - 1 шт.;
МГВ - 90 Р;	- Рівнотерм 72 - 1 шт.;
АОГВ - 50 ;	- Кові 100-2 шт.;
Тегмона term duo soft - 5 шт.;	- КГБ - 100-4 шт.;
Тегмона 20 - 1 шт.;	- Тегмона - 1 шт.

2.Технічне обслуговування та ремонт буде проводити ВАТ „Одесагаз”.

3.Начальнику КП «Біляївський водоканал» Вопиловському Ю.М.:

- провести обстеження димоходів та вентканалів з оформленням відповідного акту;
- перевірити роботу вузла блокування захисної сигналізації;
- перевірити роботу сигналізатора загазованості.

4. Керівникам підприємств: дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла-садок №1 „Веселка” (Приходько Т.В.), дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 „Журавлик» (Грищенко Т.І.), дошкільного навчального закладу ясла-садок №3 «Капітошка» (Дурбало Н.І.), Біляївської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів (Турбіна Т.М.), Біляївської загальноосвітньої школи № 2 I-III ступенів (Гутовська А.Г.), Біляївської загальноосвітньої школи № 3 I-III ступенів (Тьосса О.А.), Майорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів (Терещенко В.О.), Біляївської міської дитячо-юнацької спортивної школи (Богдан В.П.), Біляївського міського будинку культури (Руденко О.В.), Майорівського сільського будинку культури (Парандюк В.В.) забезпечити:

- підготовку операторів топочних;
- наявність інструкцій з техніки безпеки;
- скласти графіки чергувань операторів топочних.

5. Експлуатацію газового обладнання топочних з відключеними вузлами обліку загазованості в приміщенні та безавтоматичних систем відключення газових систем забороняю.

6. Укомплектувати всі топочні відповідними вогнегасниками згідно „Правил пожежної безпеки”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чорного М.А.

**Біляївський міський голова**

**М.П. Бухтіяров**